

- Při provádění prací nesmí stavební vozidla a stroje pojíždět ve volném terénu po trase VTL plynovodu i mimo rozsah stavby. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo VTL plynárenského zařízení (4 m na každou stranu plynovodu).

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen dodržet veškeré další podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech uvedené v dotčeném vyjádření.

6. Stavebník bude respektovat podmínky uvedené ve sdělení Pozemkového fondu ČR ze dne 26.06.2009, zn. 2943/PF/09:

Pozemkový fond ČR, Odloučené pracoviště Hradec Králové, nemá námitek k vedení vodovodního řadu – akce: „Vodovod Ostroměř – III. etapa, přívodní řad do Domoslavic“ (dle doložené dokumentace) přes pozemek, ve vlastnictví státu ČR a správě Pozemkového fondu ČR, GP p.č. 2/3 v k.ú. Domoslavice, obec Ostroměř za těchto podmínek:

- a) Pokud byl na výše uvedený pozemek uplatněn restituční nárok, požádejte o souhlas oprávněné osoby.
- b) Po ukončení stavby uveďte pozemky do původního stavu.

*Dále sdělujeme, že Pozemkový fond ČR, Odloučené pracoviště Hradec Králové, **nesouhlasí s vedením vodovodního řadu a umístěním vodoměrné šachty – akce: „Vodovod Ostroměř – III. etapa, přívodní řad do Domoslavic“** na pozemku, ve vlastnictví státu ČR a správě Pozemkového fondu ČR, dle PK p.č. 40/6 díl 2 v k.ú. Domoslavice, obec Ostroměř.*

7. Stavebník bude respektovat podmínky uvedené ve vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, územní pracoviště Hradec Králové ze dne 14.2.2011, zn. ZVHS/262/2011:

V zájmovém území se nacházejí zařízení v naší správě – hlavní odvodňovací zařízení (dále jen HOZ). S akcí souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

- Při křížení vodovod. potrubí s HOZ, požadujeme dodržet normu ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- Zachovat funkčnost zatrubněného HOZ a přizvat našeho pracovníka ke kontrole před záhrnem výkopu.
- Při stavebních pracích postupovat tak, aby nedošlo ke zhoršení kvality vody.

Do přiložené situace jsme Vám zakreslili zařízení v naší správě a odvodnění, které je v majetku vlastníka pozemku.

8. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Tato stavba vyžaduje kolaudační souhlas. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu je třeba doložit následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby
 - zápis o předání a převzetí stavby (předávací protokol)
 - doklad o odborné způsobilosti osoby, která vedla realizaci stavby
 - doklady o vytyčení podzemních vedení, protokoly o kontrole stavby před záhozem