

(dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke střetu stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 pověřeného ochranou sítě - Jiří Bůta (tel.: 602 485 857, e-mail: jiri.buta@o2.com) (dále jen POS).

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen dodržet veškeré další podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica O2 uvedené v dotčeném vyjádření.

b) Dle vyjádření společnosti **ČEZ Distribuce, a.s.** ze dne 22.2.2012, zn. 0100033168:

V uvedeném zájmovém území stavby se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: **PODZEMNÍ SÍŤ**

NADZEMNÍ SÍŤ

STANICE

V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započatím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů

V případě, že uvažovaná stavba nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen dodržet veškeré další podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech uvedené v dotčeném vyjádření.

c) Dle stanoviska **RWE Distribuční služby, s.r.o.** ze dne 15.3.2012, zn. 5000600384:

V zájmovém území se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení:

VTL plynovod DN 500 PN 40 v chráničce

Měřicí a směrové zařízení (sloupek) s kabelovým propojením

Protože se na tato zařízení vztahují podle zákonů č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, ochranná a bezpečnostní pásma, stanovujeme v souladu s těmito zákony a s přihlédnutím k ČSN EN 1594 a TPG 70204 následující podmínky pro výstavbu, styk s našimi zařízeními a pro provádění prací v blízkosti plynovodu:

- Křížení vodovodu s VTL plynovodem (chráničkou) nebude provedeno protlakem.
- Směrové a měřicí zařízení nesmí být při stavbě poškozeno ani přemístěno.
- Bude respektováno ochranné pásmo VTL plynovodu, které dle zákona č. 458/2000 Sb. činí 4 m na obě strany plynovodu a slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.