

Názvy katastrálních území

Ostroměř, Domoslavice

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| • začátek vodovodního řadu | X = 1 022 518, Y = 658 781 |
| • konec vodovodního řadu (H2) | X = 1 023 463, Y = 658 544 |
| • konec vedlejšího řadu | X = 1 023 588, Y = 658 690 |

Navržená III. etapa vodovodu Ostroměř řeší výstavbu přírodného vodovodního řadu z jižní části obce Ostroměř do západní části obce Domoslavice. Účelem navrhované stavby je zásobování občanů obcí Domoslavice a Sylvárův Újezd kvalitní pitnou vodou. Navržený vodovod bude současně sloužit jako víceúčelový zdroj požární vody. Vodovod bude gravitační, tlakově ovládaný stávajícím vodojemem Ostroměř. Celková délka bude 1450 m.

Nový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovod obce Ostroměř na pozemku parc. č. 265/10 (dle PK p. č. 267/1) v k.ú. Ostroměř, dále povede směrem do Domoslavic až za křižovatku s polní cestou před zemědělským družstvem, kde bude ukončen hydrantem H2. Vodovod bude proveden z potrubí PE 100 SDR 17 RC Protect ø 110 mm o délce 1190 m. Před hydrantem H2 bude provedena odbočka pro vedlejší vodovodní řad z potrubí PE 100 SDR 17 RC Protect ø 90 mm o délce 260 m. Tento řad bude končit v jižní části obce Domoslavice u stávající vodní nádrže, u které se napojí na stávající vodovodní řad do obce Sylvárův Újezd. Na vodovodním řadu budou osazeny celkem tři hydranty - H1 (nadměrný), H2 a H3 (podzemní).

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Jan Příbýl (datum 1/2012, zak. číslo 87/2010); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavbu provede organizace oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních předpisů. **Investor zajistí předání projektové dokumentace zhotoviteli stavby včetně dokladové části** (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí).

3. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

- a) **Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje** – závazné stanovisko ze dne 8.3.2012, č.j. S-KHSHK 4727/2012/2/HOK.JC/Ry

➤ *K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání dostavby vodovodního řadu předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku rozboru vzorku pitné vody – krácený rozbor, prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody.*

- b) **Městský úřad Hořice, odbor dopravy** – rozhodnutí povolení k umístění podzemního vedení v silničním pozemku ze dne 20.1.2011, zn. MUHC-DO/26585/um-2/2011/Lu

1) *Vedení trasy bude dle podmínek Správy silnic Královéhradeckého kraje - Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové – Plačice.*

2) *Souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy náhradou za územní rozhodnutí.*

3) *Uložení vedení nesmí dojít k narušení stability silnič. tělesa, resp. k jeho poškození včetně jeho součástí a příslušenství.*

4) *Případný další nezbytný zásah (nad rámec odsouhlaseného projektu) do silničního pozemku (včetně krajnic, příkopů, zeleného pásu) musí být PŘEDEM odsouhlasen majetkovým správcem*