



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

20° VNITŘNÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA MÍSTNOSTI

OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO
KLASIK S BOČNÍM PŘIPOJENÍM

OTOPNÉ KOUPELNOVÉ TĚLESO (ŽEBŘÍK)

TRV18 RS18 PŘIPOJOVACÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL TRV18
RADIÁTOROVÉ REGULAČNÍ SROUBENÍ RS18
A TERMOSTATICKÁ HLAVICE TH

POTRUBNÍ ROZVODY Z TRUBEK MĚDĚNÝCH
VEDENÉ VOLNĚ POD STROPĚM SPOJOVÁNE PÁJENÍM
OPATŘENÉ PŘEDEPSANOU TEPELNOU IZOLACÍ



PLYNOVÁ CÍRKULAČNÍ TEPLOVZDUŠNÁ JEDNOTKA
O VÝKONU 25KW - ODTAH SPALIN BŮDE
KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM PŘES STĚNU HALY
VLASTNÍ VESTAVĚNÁ REGULACE PROVOZU

Č.REV.	DATUM	POPIS REVIZE	SCHVÁLIL

ATELIER SCHMIED ATELIER SCHMIED, spol. s r.o. - IČ: 41086771 KONFERENCEČOVÉ CENTRUM PŘÍČOV BRANISOVSKÁ 575, HRADEC KRÁLOVSKÝ 500 03 DOBROVŘEŠTICE TEL: 308 303 556			Ing. Libor RŮŽIČKA STŘEDNÍ 1718, HRADEC KRÁLOVSKÝ 500 06 TEL: 777 019 427	
Autor projektu:		Ing. Libor Růžička		Šárka Brousilová
Stavební část:		Tomáš Bláha		STŘEDNÍ 1718, HRADEC KRÁLOVSKÝ 500 06 TEL: 808 327 474
Vedoucí projektant:		Ing. Libor Růžička		
Vypracoval:		Ing. Libor Růžička		
Kraj:				
Investor : AMZ Financial Group s.r.o. Pražská 298 Brandýs nad Labem		Číslo zakázky :		17.798.50
Akce : Stavební úpravy spojené se snížením en. náročnosti u objektů č. 30, 31, 37, 38 a 32		Stupeň PD :		DPS
AMZ Financial Group s.r.o. Pražská 298 Brandýs nad Labem		Datum :		8.2017
D 1.4a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB		Měřítko :		1 : 100
Název : PŮDORYS 1.NP TEPLOVZDUŠNÉ VYTÁPĚNÍ		Formát :		
		Číslo výkresu :		D 1.4a.2