



Svorka A – svorka FeZn bez středovou destičkou pro spojení 2 páskových vodičů
do 40 mm, 12,6 kA vyrobena dle ČSN EN 62561–1

Svorka B – svorka FeZn se středovou destičkou pro spojení kruhového a páskového vodiče
do 30 mm, 12,6 kA vyrobena dle ČSN EN 62561–1

Výkop pro zemnič 80x35 cm

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.ARCH KAREL SCHMIED M.L.			
AUTOR STAVBY :	Ing.arch. Karel Schmied m.l.		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Josef Janák		
INVESTOR:	AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, Brandýs nad Labem		
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Brandýs nad Labem		
REVITALIZACE OBJEKTU 32 AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, Brandýs nad Labem		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	10 /2017
		DATUM :	zdrf 2017
		STUPEŇ PD :	DPS
Zařízení silnoproudé elektrotechniky – uzemnění		ČÍSLO PŘÍLOHY :	D.1.4, g.5