



HL1/2
Typ svítidla / obvod

- Drátění žlab 60x150mm umístěný pod Grounč trídě
- Zásuvka 230V/16A/3p IP44 umístěná na obvodové zdi 0,5m nad podlahou
- Zásuvka 400V/32A/5p IP 44
- Vypínač 230V/10A/05/IP44
- Tlačítko 0/1 230V/10A/IP44
- Tlačítko 0/1+0/1 230V/10A/IP44
- Pohybové čidlo
- Podružný oceloplechový rozváděč
- Svítlidlo průmyslové LED 40W 5600lm IP54 zavěšené min 100mm od hořlavého materiálu
- Přístrojová krabice se sverkovicí 100x100mm, IP54 podloženo tepelně izolační podložkou l. 5mm

AUTOR STAVBY :	Ing.arch. Karel Schmied ml.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 10 /2017 DATUM : září 2017 STUPEŇ PD : DPS ČÍSLO PŘÍLOHY : D.1.4, g.2
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Josef Janák	
INVESTOR:	AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, Brandýs nad Labem	
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Brandýs nad Labem	
REVITALIZACE OBJEKTU 32 AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, Brandýs nad Labem		
Zařízení silnoproudé elektrotechniky – 1 NP		