



HL1/2
Typ svítidla / obvod

- Drátěný sběr 60x150mm umístěný pod hrubou trávou
- Zásuvka 230V/16A/3p IP 44
- Zásuvka 400V/32A/5p IP 44
- Vypínač 230V/10A/05/IP44
- Tlačítka 0/1 230V/10A/IP44
- Tlačítka 0/1+0/1 230V/10A/IP44
- Pohybové čidlo
- Podružný oceloplechový rozváděč
- Svítilna průmyslová LED 40W 5600lm IP54 zavešlená min 100mm od hořlavého materiálu
- Přístrojová krabice se svorkovnicí 100x100mm, IP54 podložena tepelně izolační podložkou l. 5mm

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. KAREL SCHMIED M.L.

AUTOR STAVBY :	Ing.arch. Karel Schmied m.l.	-
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Josef Janák	
INVESTOR:	AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, Brandýs nad Labem	
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Brandýs nad Labem	
REVITALIZACE OBJEKTU 32 AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, Brandýs nad Labem		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 10 /2017
Zařízení silnoproudé elektrotechniky – 2 NP		DATUM : červenec 2017
		STUPĚŇ PD : DPS
		ČÍSLO PŘÍLOHY : D.1.4, g.3