



HL1/2
Typ svítidla / obvod

- Drátěný šňůr 60x150mm umístěný pod hrubou trávou
- Zásuvka 230V/16A/3p IP44 umístěná na obvodové zdi 0,5m nad podlahou
- Zásuvka 400V/32A/5p IP 44
- Vypínač 230V/10A/05/IP44
- Tlačítko 0/1 230V/10A/IP44
- Tlačítko 0/1+0/1 230V/10A/IP44
- Pohybové čidlo
- Podružný oceloplechový rozváděč
- Svítilna průmyslová LED 40W 5600lm IP54 zavěšená min 100mm od hořlavého materiálu
- Přístrojová krabice se svorkovnicí 100x100mm, IP54 podložena tepelně izolační podložkou l. 5mm

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. KAREL SCHMIED M.L.

AUTOR STAVBY :	Ing.arch. Karel Schmied m.l.	<div></div>
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Josef Janák	
INVESTOR:	AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, Brandýs nad Labem	
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Brandýs nad Labem	

REVITALIZACE OBJEKTU 32 AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, Brandýs nad Labem		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	10 /2017
		DATUM :	zřf. 2017
		STUPĚŇ PD :	DPS
Zařízení silnoproudé elektrotechniky – 2 NP		ČÍSLO PŘÍLOHY :	D.1.4, g.3