



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POTRUBÍ PLYNOVODU

STL PLYN	OCELOVÉ POTRUBÍ Z TRUBEK NTL. BEZEŠVÝCH HLADKÝCH NEBO ZÁVITOVÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM PRO PLYN
NTL PLYN	OCELOVÉ POTRUBÍ Z TRUBEK NTL. BEZEŠVÝCH HLADKÝCH NEBO ZÁVITOVÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM PRO PLYN



PLYNOVÁ CÍRKULAČNÍ TEPELOVZDUŠNÁ JEDNOTKA  
O VÝKONU 25KW – ODTAH SPALIN BUDE  
KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM PŘES STĚNU HALY  
VLASTNÍ VESTAVĚNÁ REGULACE PROVOZU



PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  
O VÝKONU 43KW – ODTAH SPALIN BUDE  
KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM NAD STŘECHU HALY  
VLASTNÍ VESTAVĚNÁ REGULACE PROVOZU

Č.REV.	DATUM	POPIS REVIZE	SCHVÁLIL

<div><div><div><div><div><div><span></span></div><div>ATELIER SCHMIED</div></div></div><div><div><div><span></span></div><div>ATELIER SCHMIED SDRUŽENÍ - IČ 45986771</div></div><div><div>KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS</div><div>Elektr. nář. 63 975 - HRADEC KRÁLOVÉ 500 03</div><div>608 353 566 724 042 102</div></div></div></div></div></div>			<b>Ing. Libor RŮŽIČKA</b> STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08 tel.: 777 019 427	
Autor projektu:			<b>Šárka Brousilová</b> STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08 tel.: 608 327 474	
Stavební část:		Tomáš Bláha		
Vedoucí projektant:		Ing. Libor Růžička		
Vypracoval:		Ing. Libor Růžička		
Kraj:				
Investor : AMZ Financial Group s.r.o. Pražská 298 Brandýs nad Labem			Číslo zakázky :	17.798.50
Akce :			Stupeň PD :	DPS
Stavební úpravy spojené se snížením en. náročnosti u objektů č. 30, 31, 37, 38 a 32			Datum :	8.2017
AMZ Financial Group s.r.o. Pražská 298 Brandýs nad Labem			Měřítko :	1 : 100
D 1.4f PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ			Formát :	
OBJEKT č. 32			Číslo výkresu :	D 1.4f.4
Název :			PŮDORYS 3.NP	