


Legenda :

- ... přívodní potrubí 50°C
 - - - - - ... vratné potrubí 35°C
 —E—E—E—E— ... pojistné potrubí



Legenda armatur :

- ⊕ KK kulový kohout
 ⊕ KF kulový kohout s filtrem v kouli
 ↓ VK vypouštěcí kohout
 † AOV..... automatický odvzdušňovací ventil
 ● ČUT..... teplovodní oběhové čerpadlo
 † PV pojistný ventil – otevírací přetlak 3,5 bar (350 kPa)

VYPRACOVAL:	Marek HRUBÝ	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Eva KRILOVÁ	
INVESTOR:	AVISUM SE, Gregorova 2117, Praha	
MÍSTO STAVBY:	Na Máchovně 1270, Beroun	
ČÁST: ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB		DATUM: 09/2015
AKCE: Stavební úpravy objekt č.21		MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH: SCHÉMA ÚT HALA 21		STUPEŇ: ohlášení stavby
		PŘÍLOHA: 02