



Legenda :

———— ... přívodní potrubí 50°C  
 - - - - - ... vratné potrubí 35°C  
 —E—E—E—E— ... pojistné potrubí

Legenda armatur :

- ⊕ KK ..... kulový kohout
- ⊕ KF ..... kulový kohout s filtrem v kouli
- ⊥ VK ..... vypouštěcí kohout
- + AOV..... automatický odvzdušňovací ventil
- ⊕ ČUT..... teplovodní oběhové čerpadlo
- ⊕ PV ..... pojistný ventil – otevírací přetlak 3,5 bar (350 kPa)

VYPRACOVAL:	Marek HRUBÝ	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Eva KRILOVÁ	
INVESTOR:	AVISUM SE, Gregorova 2117, Praha	
MÍSTO STAVBY:	Na Máchovně 1270, Beroun	
ČÁST: ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB		DATUM: 09/2015
AKCE: Stavební úpravy objekt č.15		MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH: SCHÉMA ÚT HALA 15		STUPEŇ: ohlášení stavby
		PŘÍLOHA: 02