

Legenda :

——————— ... přívodní potrubí 50°C
– – – – – – – – ... vratné potrubí 35°C
—ε—ε—ε—ε— ... pojistné potrubí

Legenda armatur :

- KK ..... kulový kohout
- KF ..... kulový kohout s filtrem v kouli
- VK ..... vypouštěcí kohout
- AOV..... automatický odvzdušňovací ventil
- ČUT..... teplovodní oběhové čerpadlo
- PV ..... pojistný ventil – otevírací přetlak 3,5 bar (350 kPa)

VYPRACOVAL:	Marek HRUBÝ	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Eva KRILOVÁ	
INVESTOR:	AVISUM SE,Gregorova 2117,Praha	
MÍSTO STAVBY:	Na Máchovně 1270,Beroun	
ČÁST: ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB		DATUM: 09/2015
AKCE: Stavební úpravy objekt č.14		MĚŘÍTKO: 1:50
		STUPEŇ: ohlášení stavby
OBSAH: SCHÉMA 2 ÚT HALA 14		PŘÍLOHA: 04



Legenda :

——————— ... přívodní potrubí 50°C
– – – – – – – – ... vratné potrubí 35°C
—ε—ε—ε—ε— ... pojistné potrubí

Legenda armatur :

- KK ..... kulový kohout
- KF ..... kulový kohout s filtrem v kouli
- VK ..... vypouštěcí kohout
- AOV..... automatický odvzdušňovací ventil
- ČUT..... teplovodní oběhové čerpadlo
- PV ..... pojistný ventil – otevírací přetlak 3,5 bar (350 kPa)

VYPRACOVAL:	Marek HRUBÝ	Č. PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Eva KRILOVÁ	
INVESTOR:	AVISUM SE,Gregorova 2117,Praha	
MÍSTO STAVBY:	Na Máchovně 1270,Beroun	
ČÁST: ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB		DATUM: 09/2015
AKCE: Stavební úpravy objekt č.14		MĚŘÍTKO: 1:50
		STUPEŇ: ohlášení stavby
OBSAH: SCHÉMA 1 ÚT HALA 14		PŘÍLOHA: 03