

LEGENDA

- spínač řazení č.1, 5, 6, 7
- spínač č. 1/0 (tlačítko) s kontrolkou, IP44
- svítidlo LED nouzové evakuační s vlastním zálohovým zdrojem, 1hod
- A — LED panel, 596x596 mm-driver 1050mA, MODUS UQ A, 1 x LED, 153W, 14100lm, Ra 70K
- B — přisazené LED svítidlo s krytem, MODUS ZL 11M 700 mA, 1 x LED, 36W, 3400lm, Ra 80K
- C — LED panel, 596x596 mm-driver 700 mA, MODUS Q A, 1 x LED, 38W, 4000lm, Ra 80K
- D — přisazené svítidlo s PC krytem, MODUS BRS 480, 1 x LED, 62W, 6000lm, Ra 80K
- E — uliční svítidlo, LED modul FORTIMO, MODUS LV LED 3000, 1 x LED, 30W, 3000lm, Ra 70K
- zásuvková skříň 1x400V/32A, 1x400V/16A, 4x 230V/16A
- el. vývod – jednofázový, trojfázový a obecný (víceżilový)
- soumrakové čidlo – ovládání venkovních světel
- rozvaděč a malá rozvodnice
- trasy hlavního rozvodu
- trasy běžných rozvodů

SYSTEM 3+PEN 3x400/230V, 50Hz TN-C-S
ochrana před nebezpečným dotykem automatickým odpojením od zdroje

VYPRACOVAL:	Jiří Horský	Č. PARÉ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Jiří Horský		
INVESTOR:	AVISUM SE,Gregorova 2117,Praha		
MÍSTO STAVBY:	Na Máchovně 1270, Beroun	DATUM:	09/2015
ČÁST: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY		MĚŘÍTKO:	---
AKCE: Stavební úpravy objekt č.15		STUPEŇ:	ohlášení stavby
		DÍL Č.:	D.1.4.4.2
OBSAH: ELEKTROINSTALACE - přízemí		PŘÍLOHA:	01