

LEGENDA

- spínač řazení č.1, 5, 6, 7
- spínač č. 1/0 (tlačítko) s kontrolkou, IP44
- EXT svítidlo LED nouzové evakuační s vlastním zdrojem, 1hod
- A LED — průmyslové LED svítidlo MODUS OKTA 8K.C, 1 x LED, 180W, 23000lm, Ra 80K
- B LED — průmyslové LED svítidlo MODUS PL 11L V2, 1 x LED, 32W, 3400lm, Ra 80K
- C — přisazené svítidlo s PC krytem, LED diam. 300, MODUS BRS 300, 1 x LED, 75W, 7700lm, Ra 70K
- D LED — průmyslové LED svítidlo MODUS PL 21L V1, 1 x LED, 72W, 5600lm, Ra 80K
- F LED — LED panel, 596x596mm-driver 1050 mA, MODUS UQ A 1050mA, 1 x LED, 50W, 5200lm, Ra 80K
- G LED — LED panel, 596x596mm-driver 1050 mA, MODUS Q A 1050 mA, 1 x LED, 58W, 5500lm, Ra 80K
- H — přisazené svítidlo s PC krytem, LED diam. 375, MODUS BRS 375, 1 x LED, 28W, 2500lm, Ra 80K
- I LED — úlitní svítidlo, LED modul FORTIMO, MODUS LV LED 3000, 1 x LED, 30W, 3000lm, Ra 70K
- zásuvková skříň 1x400V/32A, 1x400V/16A, 4x 230V/16A
- el. vývod – jednofázový, trojfázový a obecný (vícefázový)
- soumrakové čidlo – ovládání venkovních světel
- rozvaděč a malá rozvodnice (datová apod.)
- trasy hlavního rozvodu
- trasy běžných rozvodů

SYSTEM 3+PEN 3x400/230V, 50Hz TN-C-S
ochrana před nebezpečným dotykem automatickým odpojením od zdroje

VYPRACOVAL:	JPT Horský	Č. PARE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JPT Horský		
INVESTOR:	AVISUM SE,Gregorova 2117,Praha		
MÍSTO STAVBY:	Na Máchovně 1270, Beroun	DATUM:	09/2015
ČÁST: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY		MĚŘÍTKO:	---
AKCE: Stavební úpravy objekt č.14		STUPEŇ:	ohlášení stavby
		DIL. Č.:	D.1.4.4.2
OBSAH: ELEKTROINSTALACE - přízemí		PŘÍLOHA:	01