



Tabulka místností 2.NP	
Číslo	Místnost
2.01	CHODBA
2.02	KANCELAŘ
2.03	ZASEDAČÍ MÍSTNOST
2.04	KANCELAŘ
2.05	KANCELAŘ
2.06	KANCELAŘ
2.07	KANCELAŘ
2.08	KANCELAŘ
2.09	ARCHIV
2.10	SERVER
2.11	WC MUŽI
2.12	WC ŽENY
2.13	KUCHYŇKA
2.14	CHODBA
2.15	KANCELAŘ
2.16	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

LEGENDA:

- tl. SPÍNAČ OSVĚTLENÍ RÁŽENÍ 1/0 ZAPUŠTĚNÝ
- tl. SPÍNAČ OSVĚTLENÍ RÁŽENÍ 1 ZAPUŠTĚNÝ
- tl. SPÍNAČ OSVĚTLENÍ RÁŽENÍ 5 ZAPUŠTĚNÝ
- tl. SPÍNAČ OSVĚTLENÍ RÁŽENÍ 6+6 ZAPUŠTĚNÝ
- tl. SPÍNAČ OSVĚTLENÍ RÁŽENÍ 6 ZAPUŠTĚNÝ
- tl. SPÍNAČ OSVĚTLENÍ RÁŽENÍ 7 ZAPUŠTĚNÝ
- tl. ZASUVKA 230V 16A ZAPUŠTĚNÁ
- tl. ZASUVKA 230V 16A ZAPUŠTĚNÁ DVOUSOBNÁ
- tl. ZASUVKA 230V 16A ZAPUŠTĚNÁ DVOUSOBNÁ
- tl. DVOUZASUVKA ISDN
- tl. PC LED 21W LED SVÍTLIDLO NÁSTĚNNÉ 21W IP43 S PIR ČIDLEM
- tl. LED 21W LED SVÍTLIDLO STROPNÍ, NÁSTĚNNÉ 21W IP20
- tl. SVÍTLIDLO NOUZOVIČE D29W S AUTONOMNÍM ZDROJEM 1,0hod.
- tl. SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘÍSLAŽNÉ 2x36W S AL MŘÍŽKOU IP20
- tl. SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ PŘÍSLAŽNÉ 4x18W S AL MŘÍŽKOU IP20
- tl. ODTAHOVÝ VENTILÁTOR
- tl. ELEKTRICKÝ ROZIADĚČ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ PROUDOVÝMI CHRÁŇICÍ A DOPĚLNÝM POSPOJOVÁNÍM
DLE ČSN 2000-4-41 ed.2

VYPRACOVAL	Ing. HASENÖHRL Petr	KRESLIL	Ing. HASENÖHRL Petr	ING. PETR HASENÖHRL
KRMU	STŘEDODČESKÝ	MÍSTO	MÍSTNOST	projektová činnost ve výstavbě Antonína Štěrkyho 448 368 02 Střelov tel +420608117462 Email ip.smlouv@cmil.cz
AKCE	INVESTOR	GUNNEX s.r.o.	Pobřeží 649/36, Karlín, 186 00, Praha 8	ČÍSLO ZAKÁZKY HPE2/2015/P
VYROBNÍ, OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ FIRMY GUNNEX s.r.o., MÍSTNOST				STUPEŇ DOKUM. DSP
SO 02 PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY				PROSINEC 2015
ČÁST				FORMÁT
D.2.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				MĚŘÍTKO
OBSAH				1:50
ELEKTRONSTALACE – PŮDORIS 2.NP				D.2.4.7B
				PÁNE