



Tabulka místností	
Číslo	Místnost
1.01	GARÁŽ
2.02	CHODBA
2.03	DENNÍ MÍSTNOST
2.04	KANCELÁŘ
2.05	WC
2.06	KOUPELNA
2.07	SKLAD

LEGENDA:

- SPINAC OSVETLENI RAZENI 1 ZAPUSTENY
- SPINAC OSVETLENI RAZENI 5 ZAPUSTENY
- SPINAC OSVETLENI RAZENI 6+6 ZAPUSTENY
- SPINAC OSVETLENI RAZENI 6 ZAPUSTENY
- SPINAC OSVETLENI RAZENI 7 ZAPUSTENY
- TŘÍPOLOVÝ SPINAC NÁSTĚNNÝ
- ZASUVKA 230V 16A ZAPUSTĚNÁ
- ZASUVKA 230V 16A ZAPUSTĚNÁ
- ZASUVKA 230V 16A ZAPUSTĚNÁ DVOUSOBNÁ
- DVOUSOBNÁ ISDN
- LED SVÍTLIDLO STROPNÍ 21W IP20
- SVÍTLIDLO ZÁŘÍMKOVÉ DO KUCHLINY DZ111W
- SVÍTLIDLO ZÁŘÍMKOVÉ PŘÍSAZENÉ 4x18W S AL. MŘÍŽKOU IP20
- SVÍTLIDLO ZÁŘÍMKOVÉ PŘÍSAZENÉ 2x36W PLASTIKYT IP20/IP66
- SVÍTLIDLO ZÁŘÍMKOVÉ PŘÍSAZENÉ 2x58W PLASTIKYT IP66
- ODNĚHOVÝ VENTILÁTOR
- ZS ZÁSUPOVÁ SKŘÍŇ
- R3 ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ PROUDOVÝMI OCHRANAMI CHRANÍCÍ DLE ČSN 2000-4-41 ed.2

VYPRACOVAL		ing. HASENÖHRL Petr	KRESLIL	ing. HASENÖHRL Petr	ING. PETR HASENÖHRL	
KRAJ		STŘEDOČESKÝ	MÍSTO			MÍSTNOST
INVESTOR		GUNNEX s.r.o., Pořezání 649/36, Karlín, 186 00, Praha 8				projektová činnost ve výstavbě
AKCE		VÝROBNÍ, OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ FIRMY GUNNEX s.r.o., MÍSTNOST				Antonína Štávěčka 448 368 02, Střelov
SO 03 PŘÍSTAVBA GARÁŽE S NÁŘADOVNOU A ZÁZEMÍM		ČÍSLO ZAKÁZKY				Tel +420608117462 Email ip.silovny@cmil.cz
		STUP. DOKUM.				Hpe2/2015/P
		DATUM				DSP
		FORMÁT				PROSINEC 2015
ČÁST	D.3.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB				MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
OBSAH	ELEKTRONINSTALACE – PŮDORIS 2.NP				1:50	D.3.4.7B
					PAGE	