



Tabulka místností 1.NP	
Číslo	Místnost
1.01	VSTUPNÍ ZADVĚŘÍ
1.02	KANCELAŘ
1.03	KANCELAŘ
1.04	KANCELAŘ
1.05	KANCELAŘ
1.06	ZASEDACÍ MÍSTNOST
1.07	KUCHYŇKA
1.08	SKLAD
1.09	WC ŽENY ADMIN
1.10	WC MUŽI ADMIN
1.11	WC BEZBARIEROVÉ
1.12	CHODBA
1.13	WC MUŽI VÝROBA
1.14	ŠATNA MUŽI
1.15	SPRCHA MUŽI
1.16	OKLIDOVÁ MÍSTNOST
1.17	WC ŽENY VÝROBA
1.18	ŠATNA ŽENY
1.19	SPRCHA ŽENY
1.20	DENNÍ MÍSTNOST
1.21	KANCELAŘ PROVOZ

LEGENDA:

♂ tl. SPINAČ OSVĚTLENÍ RÁŽENÍ 1/0 ZAPUŠTĚNÝ

♂ SPINAČ OSVĚTLENÍ RÁŽENÍ 1 ZAPUŠTĚNÝ

♂ SPINAČ OSVĚTLENÍ RÁŽENÍ 5 ZAPUŠTĚNÝ

♂ SPINAČ OSVĚTLENÍ RÁŽENÍ 6+6 ZAPUŠTĚNÝ

♂ SPINAČ OSVĚTLENÍ RÁŽENÍ 6 ZAPUŠTĚNÝ

♂ SPINAČ OSVĚTLENÍ RÁŽENÍ 7 ZAPUŠTĚNÝ

♂ ZÁSUVKA 230V 16A ZAPUŠTĚNÁ

♂ ZÁSUVKA 230V 16A ZAPUŠTĚNÁ DVOULÍTA

♂ ZÁSUVKA 230V 16A ZAPUŠTĚNÁ DVOUKOSOBNÁ

♂ DVOUZÁSUVKA ISDN

♂ LED SVÍTLIDLO MÍSTNĚNÉ 21W IP43 S PIR ČIDLEM

♂ LED SVÍTLIDLO STROPNÍ, MÍSTNĚNÉ 21W IP20

♂ SVÍTLIDLO NOUZOVÉ DZ9W S AUTONOMNÍM ZDROJEM 1,0hod.

♂ SVÍTLIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PŘÍSAZNÉ 2x36W S AL MŘÍŽKOU IP20

♂ SVÍTLIDLO ZÁŘÍVKOVÉ PŘÍSAZNÉ 4x18W S AL MŘÍŽKOU IP20

♂ ODTAHOVÝ VENTILÁTOR

♂ ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ

♂ R2.1

♂ R2.2

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZVÝŠENÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
DLE ČSN 2000-4-41 ed.2

VYPRÁCOVAL	Ing. HASENÖHRL Petr	KRESLIL	Ing. HASENÖHRL Petr	ING. PETR HASENÖHRL
KRAJ	STŘEDOČESKÝ	MÍSTO	MĚSTICE	projekční činnost ve výstavbě
INVESTOR	GUNNEX s.r.o. Pořevrát 649/36, Karlín, 186 00, Praha 8			Antonín Štováček 448 368 02 Střelov tel +420608117462 Email ip.slovak@cmil.cz
AKCE	VÝROBNÍ, OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ FIRMY GUNNEX s.r.o., MĚSTICE	ČÍSLO ZAKÁZKY	HP62/2015/P	
	SO 02 PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY	STUPEŇ DOKUM.	DSP	
		DATUM	PROSINEC 2015	
		FORMÁT		
ČÁST	D.2.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY	PÁŘE
OBSAH	ELEKTRONSTALACE – PŮDORIS 1.NP	1:50	D.2.4.7A	