

OZN.	ÚČEL MÍSTN.
3.01	SCHODIŠTĚ
3.02	PODESTA
3.03	SUŠÁRNA

Soustava 3/N/PE, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S, ochrana automatickým odpojením od zdroje.

IČ: 16864018 Ing. Milan Kříha, Kamenný Újezd, Nová 332	Zodpovědný projektant : Ing. Jaroslav Myšák	Generální projektant : ING. MIROSLAV KUBEŠ	Číslo akce 16 067
Stavebník: OBEC HORNÍ ÚJEZD, HORNÍ ÚJEZD Č.P.1, LITOMYŠL 57001		Datum : září 2017	Číslo výkresu D.1.8. E04
Akce : ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM VESTAVBA BYTOVÝCH JEDNOTEK DO STÁVAJÍCÍ ŠKOLY, HORNÍ ÚJEZD Č.P. 164		Formát : A3	
Oddíl: D 1.8. – TPS – SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		Stupeň : dokumentace provedení stavby	
Obsah : ELEKTROINSTALACE 3.NP		Měřítko : M 1 : 75	

Projektová dokumentace je vyhotovena pro provedení stavby. Pro vlastní realizaci elektroinstalace je nutné dopracovat výrobní dokumentaci dodavatele.
Výrobní dokumentace dodavatele s návrhem řešení detailů (vč. typů el. přístrojů a typů/výrobců osvětlovacích těles apod.) bude předložena investorovi – vlastní realizace může být provedena po jejím schválení (vč. cenové nabídky těchto zařízení). Dodavatel mimo revizní zprávy předloží výkresy skutečného provedení a to včetně certifikátů (prohlášení o shodě) ke všem jím dodávaným zařízením (světla, rozvaděče, technologická zařízení apod.) Tento výkres požívá ochrany dle zákona č.35/1965 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků v zák. č. 89/1990 Sb. a zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je duševním majetkem: Ing. Jaroslav Myšák – MYŠ. Má povahu duševního tajemství dle ustanovení § 17 Obchodního zákoníku. Výkres nesmí být – vyjma účelu, pro nějž byl pořízen – používán a reprodukován bez písemného souhlasu a žádným jiným způsobem poskytnut třetí osobě.