

LEGENDA

- SR

MET

MET
- Svorka uzemňovací pásek / drát


Ekvipotencionální svorkovnice

Uzemnění svodu - zemnič FeZn 10

Zemničí pásek FeZn - zemnič 30/4 mm

ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ

Antikorozní ochranu provést min. 200mm na každou stranu od místa přechodu (tzn. i v betonu) smršťovací bužírkou nebo použít zemnič FeZn s plastovou izolací



VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMSelektro	
HORÁK	MIKEŠ	Dvůr Králové n/L	
INVESTOR: Obec Prosečné, Prosečné 37		ZAKÁZKA:	127/22
AKCE: Stavební úpravy MÚ a MŠ - čp. 37 v Prosečném na st.p.č. 48, p.p.č. 235/2 a 1981/1 v k.ú. Prosečné		DATUM:	12/2022
		DRUH:	DPS
		FORMÁT:	1x A3
OBSAH:		MĚŘITKO	ČÍS.PŘÍLOHY
UZEMNĚNÍ		1:100	D.1.4.g- 6