

ROZVÁDEČ ZAPUŠTĚNÝ
KRYTÍ IP40/20 - 4x24MOD
770x580x136 mm
In 40A
Un 400V
Ik 08

SÍŤ TNC - S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ZÁKLADNÍ OCHRANA :

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE - dle čl.412.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI - dle čl.412.2.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.3


OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE :

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

- OCHRANNÝM POSPOJENÍM - dle čl.415.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

DOPLŇKOVÁ

- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - dle čl.415.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT			
HORÁK		MIKEŠ			
INVESTOR: Obec Prosečné, Prosečné 37				ZAKÁZKA: 127/22	
AKCE: Stavební úpravy MÚ a MŠ - čp. 37 v Prosečném na st.p.č. 48, p.p.č. 235/2 a 1981/1 v k.ú. Prosečné				DATUM: 12/2022	
				DRUH: DPS	
				FORMÁT: 1x A3	
OBSAH: ROZVÁDĚČ - BYT				MĚŘÍTKO	
				ČÍS.PŘÍLOHY D.1.4.g- 10	