



ROZVÁDEČ ZAPUŠTĚNÝ
KRYTÍ IP40/20 - 4x24MOD
770x580x136 mm
In 40A
Un 400V
Ik 08

SÍŤ TNC - S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ZÁKLADNÍ OCHRANA :

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE - dle čl.412.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI - dle čl.412.2.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠĚ :

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - OCHRANNÝM POSPOJENÍM - dle čl.415.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.3
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - dle čl.415.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

DOPLŇKOVÁ

| | | | |
|---|------------------|---|-------------------|
| VYPRACOVAL | ZODP. PROJEKTANT | HMS elektro Dvůr Králové n/L | |
| HORÁK | MIKEŠ | | |
| INVESTOR: Obec Prosečné, Prosečné 37 | | ZAKÁZKA: | 127/22 |
| AKCE: Stavební úpravy MÚ a MŠ - čp. 37 v Prosečném na st.p.č. 48, p.p.č. 235/2 a 1981/1 v k.ú. Prosečné | | DATUM: | 12/2022 |
| | | DRUH: | DPS |
| | | FORMÁT: | 1x A3 |
| OBSAH: | | MĚŘITKO | ČÍS.PRÍLOHY |
| ROZVÁDEČ - OÚ | | | D.1.4.g- 8 |