




ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ
KRYTÍ IP40 - 2x24MOD
588x470x136 mm
In 63A
Un 400V
IK 08



SÍŤ TNC - S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :


ZÁKLADNÍ OCHRANA :

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE - dle čl.412.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3
 - KRYTY A PŘEPÁŽKAMI - dle čl.412.2.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠĚ :

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - OCHRANNÝM POSPOJENÍM - dle čl.415.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - dle čl.415.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS  elektro	
HORÁK	MIKEŠ	Dvůr Králové n/L	
INVESTOR: Obec Prosečné, Prosečné 37		ZAKÁZKA:	127/22
AKCE: Stavební úpravy MÚ a MŠ - čp. 37 v Prosečném na st.p.č. 48, p.p.č. 235/2 a 1981/1 v k.ú. Prosečné		DATUM:	12/2022
		DRUH:	DPS
		FORMÁT:	1x A4
OBSAH:		MĚŘITKO	ČÍS.PŘÍLOHY
ROZVÁDĚČ - TČ			D.1.4.g- 11