

ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ
KRYTÍ IP40 - 2x24MOD
588x470x136 mm
In 63A
Un 400V
IK 08





SÍŤ TNC - S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ZÁKLADNÍ OCHRANA :

OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE - dle čl.412.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI - dle čl.412.2.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE :

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

- OCHRANNÝM POSPOJENÍM - dle čl.415.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - dle čl.415.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS elektro Dvůr Králové n/L
HORÁK	MIKEŠ	
INVESTOR: Obec Prosečné, Prosečné 37		ZAKÁZKA: 127/22
AKCE: **Stavební úpravy MÚ a MŠ - čp. 37 v Prosečném na st.p.č. 48, p.p.č. 235/2 a 1981/1 v k.ú. Prosečné**		DATUM: 12/2022
		DRUH: DPS
		FORMÁT: 1x A4
OBSAH: **ROZVÁDĚČ - RVO**		MĚŘÍTKO / ČÍS.PŘÍLOHY: **D.1.4.g- 12**