

MET			
CY6-SYDOLČ	CY6-KOV. KONSTRUKCE	CY6-KOV. POTRUBÍ VODA	CY6-REKUPERACE

SÍŤ TNC - S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ZÁKLADNÍ OCHRANA :


OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACE - dle čl.412.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3
- KRYTY A PŘEPÁŽKAMI - dle čl.412.2.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANNÉ OPATŘENÍ PŘI PORUŠĚ :

OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - OCHRANNÝM POSPOJENÍM - dle čl.415.2 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM - dle čl.415.1 ČSN 33 2000-4-41 ed.3

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HMS ← Dvůr Králové n/L
HORÁK	MIKEŠ	
INVESTOR: Obec Prosečné, Prosečné 37		ZAKÁZKA: 127/22
AKCE: Stavební úpravy MÚ a MŠ - čp. 37 v Prosečném na st.p.č. 48, p.p.č. 235/2 a 1981/1 v k.ú. Prosečné		DATUM: 12/2022
		DRUH: DPS
		FORMÁT: 3x A4
OBSAH: ROZVÁDĚČ - MŠ		MĚŘÍTKO 1:100
		ČÍS.PŘÍLOHY D.1.4.g- 9



ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ
KRYTÍ IP40/20 - 4x24MOD
770x580x136 mm
In 40A
Un 400V
Ik 08