

Ing. Miroslav Kubeš
Smetanovo nám. 105
570 01 Litomyšl

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

11. 8. 2015

NAŠE ZNAČKA

1077346212

VYŘIZUJE / LINKA

Jedlička P./ 840840840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Česká Třebová / 13.8.2015

Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

Pro akci: „Horní Újezd 164, vestavba bytových jednotek do stávající školy, zateplení objektu“

Dobrý den,

Dne 11.8.2015 jsme obdrželi Vaši žádost na vydání souhlasu s prováděním činností a umístěním stavby „**Horní Újezd 164, vestavba bytových jednotek do stávající školy, zateplení objektu**“ v ochranném pásmu distribuční soustavy (**podzemního kabelového vedení NN**) v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN souhlasíme za těchto podmínek:

- ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení NN činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu
- požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN a k jeho provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN a uzemňovací soustavy
- musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 7306005
- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace

ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel. Poruchové služby: 840 850 860, fax: 378 02 008
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň

- v případě poruchy kabelu NN v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady

Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. objednáním na lince 840 840 840 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. / PPS Svitavy (dle platného vyjádření).

V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před jejím záhozem, požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ Distribuční služby, s.r.o. / PPS Svitavy, nebo požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.

V případě dotčení vrchního vedení nízkého napětí
(NN, do 1 kV), které ze zákona **není chráněno ochranným pásmem:**

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. !


Vzdálenosti od tohoto vedení nn, které je nutno dodržet jsou stanoveny příslušnými ČSN. Vzdálenost vedení NN 0,4kV od budov, střechy, oken, okapů atd. řeší PNE 33 33 02.

Min. vzdálenost od podpěrných bodů je 1m.

V případě dotčení distribuční sítě NN, KNN bude toto řešeno dle zákona 458/00Sb - Přeložkou distribuční sítě.!

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

Příloha: Podmínky pro provádění činností v OP podzemních vedení



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

LEGENDA SÍTÍ:

	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	VODOVOD - VLASTNÍK VHOS A.S.
	ELEKTRINA - NADZEMNÍ VEDNÍ DO 1 kV - VLASTNÍK ČEZ DISTRIBUCE A.S.
	ELEKTRINA - PODZEMNÍ VEDNÍ DO 1 kV - VLASTNÍK ČEZ DISTRIBUCE A.S.
	PLYNOVOD STL - VLASTNÍK RWE
	METALICKÝ KABEL - VLASTNÍK O2 CZECH REPUBLIC A.S.
	NOVÉ PŘÍPOJENÍ

- ZEMNÍ VRT - ZEMNÍ VRTY PRO TEPELNÉ ČERPADLO, 6x VRT HLoubKY 105m, ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
- PODZEMNÍ VEDENÍ OD ZEMNÍCH VRTŮ



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Pou. nokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 116

13.8.15

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VYTÝCIT JEDNOTLIVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ !!!
PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DOJDE KE STRETU S PODZEMNÍM VEDENÍM.

DODRŽET PODMÍNKY DLE JEDNOTLIVÝCH VYJÁDŘENÍ, KTERÉ JSOU OBSAŽENY V DOKLADOVÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.N.P.



ING. MIROSLAV KUBES, PROJEKT. ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, SMETANOVŮ NAM. 105, LITOMYŠL
EMAIL: MIROSLAV.KUBES@ATELIER4L.CZ, TEL: 605 549 028, IČ 88329062

ARCHITEKT	VYPRACOVAL	HIP
ARCH. DAVID JIRÍČEK	ING. MIROSLAV KUBES	ING. MIROSLAV KUBES

INVESTOR: OBEC HORNÍ ÚJEZD, HORNÍ ÚJEZD Č.P.1, LITOMYŠL 57001

AKCE **VESTAVBA BYTOVÝCH JEDNOTEK DO STÁVAJÍCÍ ŠKOLY, HORNÍ ÚJEZD Č.P. 164**

OBJEKT SO 01 OBJEKT Č.P. 164

SLOŽKA D.1.1. - STAVEBNÍ ČÁST

VÝKRES **SITUACE - VESTAVBA**

Formát: A4
Datum: 07/2015
Stupeň: DSP
Zak. č. 30-0514
Měřítko: 1:250

Paré

3

C.v.

C4