



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE



Územní odbor Svitavy  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-98404-1/ČJ-2015-170906

Svitavy 16. prosince 2015  
Počet stran: 2

Obec Horní Újezd  
Horní Újezd 1  
570 01 Litomyšl

**Projektová dokumentace akce: " Vestavba bytových jednotek do stávající školy Horní Újezd č.p. 164" - vyjádření.**

Policie České republiky, Územní odbor, Dopravní inspektorát Svitavy jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, s odkazem na ust. § 124 odst. 1, odst. 9, písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění

**s o u h l a s í**

ve smyslu ust. § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v úplném znění pozdějších předpisů, s projektovou dokumentací na akci: " Vestavba bytových jednotek do stávající školy Horní Újezd č.p. 164", která řeší parkovací stání u místní komunikace v intravilánu obce Horní Újezd při dodržení těchto podmínek:

- 1) Všechna parkovací místa budou provedena dle platné ČSN 736056 + Z1 - odstavné a parkovací plochy a ČSN 736110 - projektování místních komunikací. Dále bude dodržena vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby.
- 2) Příčný sklon parkovacích stání nesmí překročit 5% a podélný nesmí překročit 3%.
- 3) Šířka jednotlivých kolmých stání pro osobní vozidla bude dle PD 2,50 m s délkou 6,2 m.
- 4) Pokud by byly podél parkovacích stání umístěny nějaké pevné překážky, jejich vzdálenost od vozidla v pohybu bude min. 0,25 m.

Purkyňova 1907/2  
568 14 Svitavy

Tel.: 974 578 250  
Fax:  
Email:  
ID DS: ndihp32

5) Jednotlivá parkovací stání budou vyznačena vodorovným dopravním značením; u kolmého stání **V10b**.

6) Dopravní značení bude instalováno od data určeného stanovením dopravního značení, které vydá příslušný pověřený úřad po předložení písemného vyjádření Policie ČR, DI Svitavy zejména k atributům a podmínkám, které musí být pro jejich realizaci splněny. Žádost o Stanovení dopravního značení musí obsahovat datum, od kterého bude dopravní značení vyznačeno, zodpovědnou firmu a osobu za instalaci dopravního značení.

6) Odstavná a parkovací plocha s nepropustnou parkovací úpravou musí mít odvod dešťové vody podle platných ČSN.


7) Plochy všech parkovacích stání budou odvodněny tak, aby srážková voda nevytékala na silnici a naopak. Dešťové vody ze sjezdu a přilehlých ploch musí být zachyceny vhodným odvodňovacím zařízením.

8) Vjezd na parkovací stání musí umožnit vozidlům jízdu vpřed jedním obloukem. Vjezd a výjezd na každé parkovací místo musí být možný i při obsazení okolních stání.

9) Vjezd na parkovací stání musí splňovat rozhledové poměry dle ČSN 736110. Dále musí být zpevněný, bezprašný a jeho užíváním nesmí docházet ke znečišťování a znehodnocování silnice.

10) Ve smyslu ust. § 77, odstavce 1, písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů **POKUD** dojde k omezení provozu na místní komunikaci, bude třeba řádného označení na základě souhlasu Dopravního inspektorátu Policie ČR, ÚO, Svitavy, přenosným dopravním značením podle "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad.

Zpracoval: por. Bc. Martin Pavliš  
dopravní inženýr

  
npor. Mgr. Martin Konečný  
vedoucí DI Svitavy