



Veřejná zakázka:
„OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI SVATOJANSKÝ ÚJEZD – ETAPA I.“



Profesionálové

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Veřejná zakázka

malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen jako „zákon“) na stavební práce s názvem:

„OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI SVATOJANSKÝ ÚJEZD ETAPA I.“

Zadavatel:

Obec Svatojanský Újezd

se sídlem: Svatojanský Újezd č. p. 54, 507 81 Lázně Bělohrad
IČ: 00578606
zastoupen: Miroslavem Perným, starostou obce
mobil: +420 724 236 274
e-mail: svatojansky.ujezd@tiscali.cz

Osoba zastupující zadavatele:

Profesionálové, a.s.

sídlem: Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02
IČ: 288 06 123
DIČ: CZ28806123
zastoupena: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva
kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková
telefon, fax: +420 724 689 097
e-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:



Dotaz č. 1:

V soupisu prací jsou u komunikace uvedeny položky:

- poř. č. 8: Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm fr. 0/32
- poř. č. 10: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š. do 3 m
- poř. č. 13: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 + (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm
- poř. č. 14: Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 80 mm

Ve vzorových příčných řezech a v technické zprávě jsou uvedeny skladby:

- ACO 11+ 50/70; 50 mm
- ACP 16+ 50/70; 50 mm
- SC 0/32; C8/20, 130 mm
- ŠDa 0/32; 200 mm

Žádáme Vás o sdělení, jaké tloušťky vrstev jsou správné a jaký asfalt má být u směsi ACO.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel tímto k dotazu uvádí, že upravil soupis prací tak, aby byl v souladu s technickou zprávou. Předmětný (opravený) soupis prací je nedílnou součástí tohoto Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 2:

V soupisu prací jsou položky:

- poř. č. 1: Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m² z kameniva drceného tl. 300 mm; 980,00 m²
- poř. č. 2: Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného; 225,40 m³
- poř. č. 34: Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km; 383,18 t

Dle našeho názoru tyto položky nejsou v souladu, chybí položka Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů k položce poř. č 1

Dále je soupisu prací položka:

- poř. č. 4: Odkopávky a prokopávky nezapaženého silnice objemu do 100 m³ v hornině tř. 4; 225,400 m³. Dle našeho názoru k této položce chybí položky odvoz a skládkovné.

Žádáme Vás o vysvětlení a případnou opravu soupisu prací.



Veřejná zakázka:
„OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI SVATOJÁNSKÝ ÚJEZD – ETAPA I.“



Profesionálové

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel tímto k dotazu uvádí, že přikládá opravený výkaz výměr „2018-34 - Oprava místní komunikace v obci Svatojánský Újezd - etapa I zadání“, který je nedílnou součástí tohoto Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2.

V Hradci Králové, dne 27. 06. 2019

Profesionálové, a.s.

Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ③
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz

Profesionálové a.s.

Ing. Bc. Alena Zahradníková

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci