

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

Veřejná zakázka

„REVITALIZACE VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY ELMONTIA a.s.“

Zadavatel:

ELMONTIA a.s.

se sídlem: Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2
IČ / DIČ: 279 32 796/ CZ27932796
zapsaná v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20002
tel.: +420 494 900 070
email: info@elmontia.cz
zastoupena: Ing. Adamem Kukuczku, členem představenstva společnosti

Osoba zastupující zadavatele:

Profesionálové, a.s.

sídlem: Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02
IČ/DIČ: 288 06 123/ CZ28806123
zastoupena: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva
kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková
mobil: +420 724 689 097
e-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr AR u objektu 10 – Demolice objektů a HTÚ v pol. č. 9 je množství v tunách poplatku za skládku shodné jako množství uložení v m3 v pol. 8 – jedná se o velké množství, které má vliv na cenu – prosím o prověření



Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) bude účtován podle skutečně uložené hmotnosti sypaniny.

Dotaz č. 2:

VZD jsou dva obdobné výkazy výměr – z různých etap zpracování PD – který je platný? Předpokládám ten i s plynovou přípojkou. Oba dávám do přílohy.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že platný soupis prací je pod názvem „výkaz ZTI, VKP“ (072020). Zadavatel dále upřesňuje, že v rámci předmětného soupisu prací byla vypuštěna část D.1.4 Plynovod a přípojka plynu. Upravený výkaz ZTI, VKP byl nedílnou součástí Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 a byl zveřejněn na profilu zadavatele <https://www.profesionalove.cz/profil-zadavatele/seznam-zadavatele.php?subjekt=elmontia> a s &id=90 dne 02. 10. 2020.

Dotaz č. 3:

VZT – výkaz výměr končí pozicí 1.26, ale na výkresech jsou i pozice s vyššími čísly (např. 1.30, 1.44, 1.36 apod.),

- u větrání haly (ve VV zařízení č. 6) je chybný počet kusů ventilátorů (uvedeno 1 + 1 ks), ale na výkresu jsou 1 + 2 kusy (zde je to chybně označeno jako zařízení č. 4) – prosím o upřesnění

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že shora uvedené nepřesnosti byly již odstraněny v rámci Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3, jejíž nedílnou součástí byl upravený „výkaz ZTI, VKP“.

Dotaz č. 4:

Dobrý den,

v rámci tendru na zakázku: „REVITALIZACE VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY ELMONTIA a.s.“ prosím o vysvětlení položky obsažené v souboru



výkaz AR_upravený_R01.xlsx:

D		767		Konstrukce zámečnické		
255	K	767416212x	Zavěšený stěnový horizontální sedvičový panel tl.150 mm (U0,15W/m2K EW 15 DP3) D+M vč. všech detailů	m2	378,771	
Domníváme se, že tato položka je nadbytečná, protože níže uvedené položky ji nahrazují:						
256	K	767421221	Montáž fasádních panelů š-150mm v-10m na konstrukci vč. všech detailů	m2	378,771	
	VV		"východ bez odpočtu otvorů"			
	VV		"modrá RAL 5010"			
	VV		6,35*(8,31-2,9)		34,354	
	VV		"šedá RAL 9006"			
	VV		"sever"			
	VV		18,2*(7,78+0,55)		151,606	
	VV		"jih"			
	VV		"modrá"			
	VV		10,35*(8,31-2,9)		55,994	
	VV		"šedá"			
	VV		(6,35+0,3+6,0-1,2)*(8,06+0,55)		98,585	
	VV		(6,0+1,2)*(8,06-2,75)		38,232	
	VV		Součet		378,771	
257	M	631515930x	horizontální stěnový panel tl. 150 mm, U=0,15 W/m2K, EW15DP3, RAL 9002, vč. všech detailů	m2	380,000	

Dále upozorňujeme, že ve výkresové části jsou uvedeny paždíky s jinou povrchovou úpravou, než ve výkazu výměr, ale předpokládáme, že pro ocenění je závazný výkaz výměr.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že shora uvedená nepřesnost byla odstraněna. Upravený „výkaz AR 10 20“, je nedílnou součástí tohoto Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 5. Zadavatel dále dodává, že paždíky jsou natírané.

V Hradci Králové, dne 12. 10. 2020

Profesionálové, a.s.
 Haškova 1714/3
 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
 IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
 www.profesionalove.cz

 **Profesionálové a.s.**

Ing. Bc. Alena Zahradníková

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci



EVROPSKÁ UNIE
 Evropský fond pro regionální rozvoj
 OP Podnikání a inovace
 pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
 PRŮMYSLU A OBCHODU