

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

Veřejná zakázka

„REVITALIZACE VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY ELMONTIA a.s.“

Zadavatel:

ELMONTIA a.s.

se sídlem: Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2
IČ / DIČ: 279 32 796/ CZ27932796
zapsaná v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20002
tel.: +420 494 900 070
email: info@elmontia.cz
zastoupena: Ing. Adamem Kukuczku, členem představenstva společnosti

Osoba zastupující zadavatele:

Profesionálové, a.s.

sídlem: Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02
IČ/DIČ: 288 06 123/ CZ28806123
zastoupena: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva
kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková
mobil: +420 724 689 097
e-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona obdržel zadavatel níže uvedený dotaz a žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položeného dotazu:

Dotaz č. 1:

*Dobrý den,
bohužel opět jsme našli nesrovnalosti v zadávací dokumentaci a tak se obracíme na Zadavatele s žádostí o vysvětlení.*



Jedná se o jednoznačné stanovení U_w u plastových výplní.

Výpisy prvků pro SO-01 i pro SO-02 stanovují $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, nikoliv $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Chyba je patrně způsobena autorem výpisu prvků, když ve specifikaci zasklení, místo hodnoty pro U_g , chybně uvádí U_w (tedy pro celou výplň).

Předpokládáme, že je tedy požadován $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, nikoliv $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí a upřesňuje, že je požadován $U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

V Hradci Králové, dne 14. 10. 2020

Profesionálové, a.s.

Haškova 1714/3
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ③
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz

 Profesionálové a.s.

Ing. Bc. Alena Zahradníková

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci

