

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9

Veřejná zakázka

### „REVITALIZACE VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY ELMONTIA a.s.“

#### Zadavatel:

**ELMONTIA a.s.**

se sídlem: Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2  
IČ / DIČ: 279 32 796/ CZ27932796  
zapsaná v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20002  
tel.: +420 494 900 070  
email: info@elmontia.cz  
zastoupena: Ing. Adamem Kukuczku, členem představenstva společnosti

#### Osoba zastupující zadavatele:

**Profesionálové, a.s.**

sídlem: Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02  
IČ/DIČ: 288 06 123/ CZ28806123  
zastoupena: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva  
kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková  
mobil: +420 724 689 097  
e-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže vysvětlení Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:



**Dotaz č. 1:**

*Dobrý den,*

*bohužel opět jsme našli nesrovnalosti v zadávací dokumentaci a tak se obracíme na Zadavatele s žádostí o vysvětlení.*

*Jedná se o profesi silnoproud - počty svítidel a pravděpodobně i navazující napojení (kabeláže) na rozvody. Výkaz výměr neodpovídá PD.*

**Odpověď na dotaz č. 1:**

**Zadavatel v rámci tohoto dotazu poskytuje upravený „výkaz EL 10 20 upravený“, který je nedílnou součástí tohoto Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 9.**

**Dotaz č. 2:**

*Dobrý den.*

*Prosím o DI na akci – Revitalizace výrobního areálu firmy ELMONTIA a.s.*

*V dokumentaci je uveden SDK pohled na chodbě (schodiště 2.NP) ve skladbě TI 100 mm + protipožární záklop.*

*Bohužel, je uvedena požadovaná požární odolnost v hodnotě EW (hodnota z prostupů např. revizní branky). K pohledu je třeba uvést hodnotu REI, popřípadě EI pokud má být ochrana i shora.*

*Od požadavku REI popřípadě EI se pak odvíjí skladba konstrukce.*

**Odpověď na dotaz č. 2:**

**Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že nad jmenovaný, prostorem je požadavek REI 15 – pouze ochrana spodní části nikoliv ochrana z vrchní části.**

V Hradci Králové, dne 21. 10. 2020

**Profesionálové a.s.**

**Ing. Bc. Alena Zahradníková**

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci

