

MĚSTYS PECKA

Pecka 2, 507 82 Pecka, IČ: 00271926, DIČ: CZ00271926, tel.: 493 799 170

dotaz ze dne: 15. 08. 2018
vyřizuje/linka: J. Mikulka / 724 882 426
datum: 16. 08. 2018

Na základě žádosti dodavatele tímto zadavatel, dle § 98 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace s názvem „**Obnova vnějšího pláště základní školy - Pecka**“.

Přesné znění dotazu:

Dobrý den.

*Rád bych požádal o upřesnění položek v oddílu 006 - ÚPRAVY POVRCHŮ A OSAZOVÁNÍ.
Je možné v rozpočtu počítat s běžně aplikovanou štukovou omítkou Hasit 160 a následným nátěrem silikátovou barvou ?*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě zaslání dotazu dodavatele upřesňuje zadávací dokumentaci následovně:

V rámci oprav štukových omítek, řešených na pohledech označ. č.1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 lze aplikovat jemnou vápennou omítku 160 Hasit (štukovou omítku) určenou k finální úpravě štuk. omítek s následným nátěrem silikátovou barvou. Barevné členění dle původního popisu (navzorkování a odsouhlasení NPÚ).

Ve výkazu výměr bude v ceníkové položce č. 622 41-1122 uvažováno s barvením vnější omítky pomocí silikátové barvy.

Upozorňujeme dodavatele, že výše uvedené upřesnění štukových omítek má drobný dopad do výkazu výměr a zadavatel předkládá upravené výkazy výměr, které jsou nedílnou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Upozorňujeme dodavatele, že v předložených cenových nabídkách musí předložit položkové rozpočty, které budou vycházet z nově předložených výkazů výměr.

Vzhledem k nově poskytnutým výkazům výměr zadavatel prodlužuje termín podání nabídek do středy 22.08.2018 do 15:00 hodin.

S pozdravem

MĚSTYS PECKA
507 82 PECKA
IČ 00271926 DIČ CZ00271926

v.z. *Mlh*

Štěrbová Hana
starostka