

## Vysvětlení zadávací dokumentace II.

**Veřejná zakázka:** Kruh, sokolovna - zlepšení tepelně-technických parametrů obvodových konstrukcí

**Zadavatel:** Obec Kruh, Kruh 165, 514 01 Jilemnice, IČ: 00275859

**Způsob zadání:** vyhlášená v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s dokumentem Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 verze 5.0

**Zadavatel dále obdržel tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:**

### Dotaz:

Žádám o upřesnění specifikace a parametrů požadovaných AD/ objednatelem u položek oddílu: **764 Klempířské konstrukce**

Konstrukce klempířské poplastovaný plech dle PD

Ve skladbách konstrukcí ani ve výkazu výměr není specifikován minimální požadavek parametru:

1/ tl. plechu

2/ tl. povrchových úprav / barva

toto jsou základní parametry pro cenu - záruku

v položce 764/ 18 je požadavek

Krytina hladká falcovaná včetně doplňkových konstrukcí

Jaké doplňkové konstrukce má autor na mysli - sněhové zábrany?? Nejsou zakresleny v PD ?? ostatní doplňky jsou ve specifikaci prvků...

### Odpověď:

- tloušťku plechu uvažujte 0,6 mm
- lícová povrchová úprava by měla mít tloušťku alespoň 50 µm
- barva je v PD uvažována červená, při realizaci bude vybrán odstín investorem. Měl by mít na výběr ze základní palety barev – červená, cihlová, šedá, antracit, stříbrná
- doplňkovými konstrukcemi je myšleno především: prvky nutné ke kotvení krytiny (příponky apod.), těsnění, dilatační prvky apod. – prvky nutné pro správnou montáž dle technických požadavků výrobce krytiny. Sněhové zachytávače na střeše nesmí být namontovány.

Zadavatel výše uvedené dodatečné informace nepovažuje za změnu zadávacích podmínek dle § 99 zákona. Zadavatel z těchto důvodů nepřistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Kruhu dne 6. 2. 2017

Zpracoval: INGkomplet, s.r.o., Ing. Tomek