



Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

Obec Polepy u Kolína, Vás vyzývá k podání
nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu:

DOKONČENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ČÁSTI OBCE POLEPY, OSAZENÍ SVÍTIDEL TRASY A, B

Stávající umístění díla a místo plnění, místo dodávky:

Obec POLEPY

POLEPY 131 - PSČ 280 02 Kolín

Zveřejnění žádosti o doplňující informace k veřejné zakázce:

Ve čtvrtek 12. 10. 2023 byla na email obce zaslána žádost o doplňující informace k veřejné zakázce viz níže.

Dobrý den, vážená paní starostko,

vznáším dotaz ohledně výběrového řízení ve věci „DOKONČENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ČÁSTI OBCE POLEPY, OSAZENÍ SVÍTIDEL TRASY A, B“.

Chtěl bych vytvořit nabídku, nicméně setkal jsem se s chybějící částí dokumentace, bez níž to nedokončím. Konkrétně se jedná o informace k úpravě rozvaděče.

V bodě 1.5 (druhém 1.5, je tam bod 1.5 dvakrát) ve výzvě k podání nabídky je zmiňována projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. V soupisu prací je pak zmiňována „zpráva“.

Ani jeden z těchto dokumentů jsem ale mezi doklady dodanými k veřejné zakázce nenašel (online na adrese https://profil-zadavatele.profesionalove.cz/profil-zadavatele/detail.php?id=412/detail_zakazky/).

Mohl bych požádat o jejich doplnění, případně doplnění informace, jakých parametrů mají být vyměňované komponenty (9x stykač + 3x 3f jistič)?

V pátek 13. 10. 2023 byla odeslána následující odpověď dotazující společnosti i na všechny emailem obesané firmy a zveřejněna na profilu zadavatele obce Polepy:

Dobrý den,
posíláme upřesnění k vašemu dotazu.



Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

Obec Polepy u Kolína, Vás vyzývá k podání
nabídky na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu:

Řádek 47 soupisu prací - se nahrazuje tímto rozsahem 4 x přístrojový stykač min 25A , výměna 13 x jednofázový jistič 16 A.

Pokud budete potřebovat dále jakékoliv upřesnění, oslovte našeho správce VO firmu AVE Kolín, kontaktní osoba p.Slavík mob.602 298 283.

V Polepech, dne 13. 10. 2023

.....
Lenka Štěřbová
starostka obce